SP SITAC

2010-05-04

GODKÄNNANDEBEVIS SC0936-09

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Fogsystem med Bostik 1K Brandfogskum

Innehavare	Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingsborg Tel: 042-19 50 00, Fax: 042-19 50 21 Hemsida: www.bostik.se Organisationsnr: 556010-4761.
Produkt	Fogsystem med Bostik 1K Brandfogskum. Fogarnas uppbyggnad framgår av tillhörande handlingar.
Avsedd användning	Tätning av fogar i brandavskiljande byggnadsdelar av trä.
Godkännande	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler *(BBR)*: Brandteknisk klass EI 120 5:221 enligt tillhörande handlingar
Tillhörande handlingar	Brandfogmassa 1K Brandfogskum, daterad 09.12 (2 sidor).
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-04-03 med diarienummer 210-97-0452 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC

Postadress	*Besöksadress*	*Telefon/Fax*	*Org. nummer*	*E-post/Internet*
Box 553	Bastionsgatan 6	+46 (0)10-516 63 00	556464-6874	info@sitac.se
SE-371 23 KARLSKRONA	Stumholmen	+46 (0)455-206 88		www.sitac.se www.sp.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP SITAC i förväg skriftligen godkänt annat.

SP SITAC

2010-05-04

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillvernigsställe: Bostik AB, Helsingborg.
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/tillverkningsställe	**Bostik AB, Helsingborg**
P-märke	**P**
Certifieringsorgan	**SP SITAC**
Produktens typbeteckning	**1K Brandfogskum**
Godkännandets nummer	**SC0936-09**
Löpande tillverkningsnummer eller datum	**batchnummer**
Kontrollorgan	**SP**

Bedömnings-underlag	Rapport nr P804809 från SP.
Kommentarer	Tillhörande handlingar skall medfölja varje levererad förpackning.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2015-05-03.

Johan Åkesson

Lazaros Tsantaridis

SITAC P

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC

Postadress Box 553 SE-371 23 KARLSKRONA
Besöksadress Bastionsgatan 6 Stumholmen
Telefon/Fax +46 (0)10-516 63 00 +46 (0)455-206 88
Org. nummer 556464-6874
E-post/Internet info@sitac.se www.sitac.se www.sp.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP SITAC i förväg skriftligen godkänt annat.