SP SITAC

2012-05-02 **P-märkning 0047/07**

BILAGA 1
Brandtekniska klasser för fogsystem med Bostik FIRE-BOND Silmax LM Professional

Anslutande material	Fogbredd (mm)	Min. fogdjup (mm)	Tjocklek fogmassa (mm)	Brandteknisk klass
Isolerad stålprofil*-lättbetong	20	85	2 x 10	EI 30/E 60
Stål-lättbetong	15	40	2 x 10	E 15
Lättbetong-lättbetong	20	75	2 x 10	EI 90/E 120
Gips-lättbetong	20	120	2 x 10	E 120
Trä-lättbetong	20	70	2 x 10	EI 60/E 90
Trä-gips	20	95	2 x 10	EI 90
Trä-trä	20	70	2 x 10	EI 90
Trä-trä	20	120	2 x 10	EI 120

* Stålprofil bestående av två fyrkantsprofiler med höjd 20 mm med mellanliggande isolering av 25 mm Promatect